

Prestandadeklaration DoP

Nr 005-CPR-2015

1. Produkt-ID: Notifier Operating Panel (OP)
2. Typ, batch eller serienummer: Artikelnummer:
251272
251273
251275
3. Avsedd användning: Brandförsvarstablå för branddetektering och brandlarmsystem som är installerade i byggnader
4. Tillverkarens namn och kontaktadress: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norge
E-post: fire.safety@honeywell.com
5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress: Ej tillämpligt
6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda: System 1
7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn och ID-nummer för anmält organ: Nemko AS, nr 0470
Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: 0470-CPD-0024
8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt

9. Deklarerade prestanda:

| Grundläggande egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|-----------|---|
| Performance under fire conditions | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7 |
| Response delay (response time to fire) | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12 |
| Operational reliability | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Durability of operational reliability, Temperature resistance | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4 |
| Durability of operational reliability, Vibration resistance | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15 |
| Durability of operational reliability, Electrical stability | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13 |
| Durability of operational reliability, Humidity resistance | Godkänt | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14 |


Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Eirik Meyer, R&D Manager

Namn och befattning

Drammen, 04.05.2015

Ort och datum för utfärdande



Signatur

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com